



产品认证证书

证书编号: CQC20012260942

申请人名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

制造商名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

生产企业名称及地址

江西航同电气科技有限公司 (V020744)
江西省新余市高新开发区阳光大道 1829 号

产品名称和系列、规格、型号

接线端子

R□□-□□; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.7-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 12 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012260942

第 1 页 共 2 页

纸 号:

R□□-□□;

Ui: 1000V; Ue: 500/1000V;

夹紧件的型式: 螺纹型, 夹紧件的数目 1;

短时耐受电流/额定截面积 mm^2 : 相当于 $120\text{A}/\text{mm}^2$;

额定电流: 24~57A ,

参数详见附表 1

附表 1

申报型号	额定截面 (mm^2)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	短时耐受电流 (A)
RUT2.5-TWIN	2.5	1000	24	300
RUT4-MT	4	500	32	480
RUT4-QUATTRO-HV	4	1000	32	480
RUT4-TWIN	4	1000	32	480
RUT6-TWIN	6	1000	41	720
RUTTB4-HV	4	1000	32	480
RUT10-TWIN	10	1000	57	1200

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012260942

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

R □ □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 航同产品
- (2) UT-一层端子; UTTB-双层可短接的端子
- (3) 额定导线截面面积 (mm²): 2.5、4、6、10
- (4) 接线方式: TWIN-一进两出; QUOTTRO-两进两出; 无代号-一进一出
- (5) MT- 刀闸型 ; HV- 高压型

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>