



产品认证证书

证书编号: CQC20012260943

申请人名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

制造商名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

生产企业名称及地址

江西航同电气科技有限公司 (V020744)
江西省新余市高新开发区阳光大道 1829 号

产品名称和系列、规格、型号

接线端子

R□□-□□; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.7-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 09 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 12 日

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012260943

第 1 页 共 2 页

纸 号:

R□□-□□;

Ui: 1000V; Ue: 400/500/1000V;

夹紧件的型式: 螺纹型, 夹紧件的数目 1;

短时耐受电流/额定截面积 mm²: 相当于 120A/ mm²;

额定电流: 16~41A ,

具体参数详见附表 1

附表 1

申报型号	额定截面 (mm ²)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	短时耐受电流 (A)
RUT4-HEDI	4	500	16	480
RUT4-HESI	4	500	16	480
RURTK/S	6	400	41	720
RUT6-RTK/S	6	1000	41	720
RUT6-T-HV(-P/P)	6	1000	41	720

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012260943

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

R □ □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 航同产品

(2) UT - 一层端子

(3) 额定截面面积 (mm²): 4、6, 可省略

(4) RTK-刀闸型; HEDI-短接型; HESI-可短接型; T-试验型

(5) /S-试验端子; HV(-P/P)-高压型

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>